

FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA RADNEGO¹

KONIECPOL, DNIA 30.07.2025 ROKU

Dominik Gałwiazek

USC.0003.10.2025

data wpływu: 30.07.2025 r., znak: 7016/2025

(imię i nazwisko Radnego)

RADNY RADY MIEJSKIEJ

(funkcja, stanowisko)

42-230 Koniecpol, Zachodnia 15

Dominik.galwiazek@koniecpol.pl

(adres korespondencyjny, adres mailowy)

BURMISTRZ GMINY KONIECPOL

ZA POŚREDNICTWEM

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ²

1. TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM STANU FAKTYCZNEGO

Dotyczy udrożnienia studzienek deszczowych/zbiorczych na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Pułaskiego:

2. UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA SPRAWY DLA GMINY KONIECPOL I JEJ MIESZKAŃCÓW

W związku z przebudową ulicy Pułaskiego na której to została wymieniona infrastruktura drogowa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Pułaskiego nawierzchnia została wymieniona na brukowaną z podwyższeniem terenu w tym miejscu. Powstały dwie studzienki zbiorcze wód opadowych, których wcześniej nie było. Studzienki te nie spełniają swojego zadania z uwagi na brak możliwości pomieszczenia dużej ilości wody co jest utrudnieniem dla mieszkańców jak i kierujących. Woda zalega na długości ok 30 metrów od studzienek i dochodzi do środka osi jezdni co obrazują zdjęcia.

Proszę o przywrócenie odpowiedniego stanu na powyższym skrzyżowaniu by wody opadowe nie zalegały na powierzchni drogi przed posesjami mieszkańców gdyż przed przebudową taki stan nie występował.

Czy droga podlega gwarancji u wykonawcy przebudowy oraz kto ponosi odpowiedzialność za w/w stan niedrożnych studzienek?

Jakie rozwiązanie sytuacji przewiduje UMiG w Koniecpolu?

3. ZAŁĄCZNIKI

Zdjęcia zalanego skrzyżowania ulic Reymonta a Pułaskiego

4. FORMA UDZIELONEJ ODPOWIEDZI

A) USTNA W CZASIE SESJI

B) PISEMNA³

Dominik Gałwiazek

.....

(podpis wnoszącego interpelację/zapytanie)

¹ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

² DOTYCZY INTERPELACJI

³ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

WYPEŁNIA BIURO RADY MIEJSKIEJ

DATA WPŁYWU DO BIURA RADY MIEJSKIEJ: 30 LIPCA 2025

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO: Monika Idziak

TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI: 5 sierpnia 2025

OGŁOSZONE W BIP DNIA: 5 sierpnia 2025

Zdjęcia:





Konieczpol dnia 05.08.2025 r.

P. Dominik Gałwiazek
Radny Rady Miejskiej
ul. Zachodnia 15
42-230 Konieczpol

Dotyczy: Interpelacji w sprawie odwodnienia ul. Reymonta

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30.07.2025 r., Gmina Konieczpol informuje, że przy przebudowie ulicy Pułaskiego w Konieczpolu roboty drogowe nie obejmowały budowy odwodnienia w ulicy Reymonta. Gmina wraz z Wykonawcą robót widząc zaistniały problem wykonała dwie dodatkowe studzienki chłonne. Ostatni ulewny deszcz spowodował, że wody deszczowe zalegały na jezdni, gdyż studzienki nie nadążyły odprowadzić tak dużej ilości wody, która jednak z upływem czasu została wchłonięta do gruntu. Droga ul. Pułaskiego podlega oczywiście gwarancji należytego wykonania robót. Studzienki jednak były wykonane dodatkowo by przynajmniej w części zebrać wody deszczowe. Powyższe studzienki są studzienkami chłonnymi i trudno jest określić kto ponosi odpowiedzialność za ich niedrożność skoro są nie podłączone do sieci deszczowej. W celu poprawy chłonności, Gmina Konieczpol zleci poczyszczanie studzienek w celu lepszego wchłaniania wód deszczowych do gruntu. Jednocześnie w przypadku nie spełniania funkcji przez te studzienki istnieje możliwość podłączenia ich do sieci kanalizacji deszczowej co wymaga jednak ingerencji w nawierzchnię asfaltową ulicy Reymonta.

Z-up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Dariusz Saternus

Sporządził: Sławomir Woźniak

tel.34/3551881 wew.113